



Warszawa, 1 lipca 2021 r.

---

Sprawa: wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych w Filii Krajowej Szkoły Skarbowości we Wrocławiu, ul. Sztabowa 100.

---

Znak sprawy: **0301.ELZ.260.2.19.2021**

---

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Krajowa Szkoła Skarbowości informuje, że otrzymała zapytanie dotyczące treści zapytania ofertowego i udziela następujących odpowiedzi.

### Pytanie 1

Czy jest ekspertyza mykologiczna tej inwestycji. Jeśli tak proszę o udostępnienie.

### Odpowiedź:

Zamawiający udostępni ekspertyzę mykologiczną w formie elektronicznej, jako załącznik do zapytania.

### Pytanie 2

Czy jest projekt drenażu, konkretnie gdzie należy podłączyć nowo powstały drenaż.

### Odpowiedź:

Zamawiający udostępni szkic drenażu w formie elektronicznej, jako załącznik do zapytania. Zamawiający zastrzega, że szkic i przedmiar są dokumentami pomocniczymi. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. łącznie z wszelkimi możliwymi kosztami za wykonanie czynności, które Wykonawca jest zobowiązany wykonać celem prawidłowej realizacji umowy i osiągnięcia jej celu.

Jednocześnie w odniesieniu do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna „Drenaż Opaskowy” str. 42-47 Zamawiający ujednotolica średnice rur drenażu, montaż rurociągów drenarskich należy wykonać z rur o średnicy 160 mm.

Zastępca Dyrektora  
Krajowej Szkoły Skarbowości  
**Marian Białek**  
(dokument podpisano  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)