610x297

PARTER



LEGENDA:

(1p)	GNIAZDO WTYCZKOWE 230V~ L+N+PE/16A ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
2 2 (1p)	DWA GNIAZDA WTYCZKOWE 230V~ L+N+PE/16A ZE STYKIEM OCHRONNYM (SZCZELNE)
RK(...)	SYMBOL TABLICY ELEKTRYCZNEJ (KONDYGNACJA) OBWODÓW DEDYKOWANYCH
T1/1	SYMBOL TABLICY ELEKTRYCZNEJ (KONDYGNACJA/NUMER) OBWODÓW OGÓLNYCH
RK-(...)/1 h=...	Nr OBWODU DEDYKOWANEGO WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZDA
T-(.../1...)/1 h=...	Nr OBWODU OGÓLNEGO WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZDA
RK 0	TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODÓW DEDYKOWANYCH
T-(.../...)	TABLICA ELEKTRYCZNA OBWODÓW OGÓLNYCH
1f h=...	WYPUST KABLOWY 1f DLA PRZYŁĄCZENIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO / WYSOKOŚĆ MONTAŻU

UWAGA:
WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZĘTU I APARATÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, JAK RÓWNIEŻ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAĆ I UZGADNIAĆ NA BIEŻĄCO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZĄCE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BĘDĄ ZABEZPIECZONE DO WARTOŚCI ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEŃ. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW I KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O ŚREDNICY ≥ 4 cm PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOŚCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA, ZABEZPIECZONE BĘDĄ CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI O ODPOWIEDNIEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM TELETECHNIKI I ELEKTRYKI.

®
Elektrotechnika Automatyka i Elektronika
30-638 KRAKÓW, Ul. BIAŁORUSKA 8/01
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl

OBIEKT	FILIA KRAJOWEJ SZKOŁY SKARBOWOŚCI W KRAKOWIE UL. RZEMIEŚLNICZA 20, 30-363 KRAKÓW		
TEMAT	INWENTARYZACJA - SZCZEGÓŁOWA WERYFIKACJA, PROJEKT SIECI LAN, SIECI ENERGETYCZNEJ DEDYKOWANEJ W OBIEKCIE FILII W KRAKOWIE		SKALA 1:100
TYTUŁ RYSUNKU	SIEĆ LAN I ELEKTRYCZNA; INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU		NUMER RYS. 08
FAZA	PROJ. WYKONAWCZY	Nr ARCH.	DATA 09.2021

	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Krzysztof DOMAGALIK	elektryczna	602/87	
OPRACOWAŁ	inż. Krzysztof BURCZAK	elektryczna		
SPRAWDZIŁ				

610x297