



Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 roku

Nr sprawy: 0301.ELZ.260.1.16.2018

Do uczestników postępowania przetargowego

Dotyczy: Postępowanie na przebudowę budynku szkoleniowo-konferencyjno-noclegowego przy ul. Sztabowej 100 we Wrocławiu

Krajowa Szkoła Skarbowości informuje, że otrzymała zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie projektu zagospodarowania terenu PZT w zakresie instalacji elektrycznych dla projektowanego budynku przy ul. Sztabowej 100 we Wrocławiu;

Odpowiedź

Zadanie inwestycyjne nie obejmuje zagospodarowania terenu w zakresie instalacji elektrycznych.

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie technicznych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla projektowanego budynku przy ul. Sztabowej 100 we Wrocławiu;

Odpowiedź

Techniczne warunki przyłączenia są na etapie opracowywania.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie lokalizacji złącza ZK, zasilającego projektowany budynek przy ul. Sztabowej 100 we Wrocławiu w energię elektryczną.

Odpowiedź

Do celów ofertowych proszę przyjąć zabudowę złącza kablowego przy ścianie pomieszczenia rozdzielniczy głównej.

Pytanie nr 4

Proszę o sprecyzowanie do czego dedykowana jest tablica SB umieszczona na rzucie instalacji elektrycznych, rys. E-6; na schemacie rozdziału energii i tablicach piętowych brak jest zasilania dla takiej tablicy;

Odpowiedź

SB to stacja bramowa domofonu na recepcję.

Pytanie nr 5

Proszę o doprecyzowanie w którym miejscu (pomieszczeniu) projektowana jest szafa AV, przewidziana wg schematu tablicy TP1 do zasilania na kondygnacji 1;

Odpowiedź

Szafka AV zgodnie z rysunkiem E-19 znajduje się w pomieszczeniu sali komputerowej.

p.o. Dyrektora
Krajowej Szkoły Skarbowości

Ewa Mróz

07.12.18.